

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«29» мая 2025 г., 74250061000218203251

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольным (надзорным) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому
району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Челябинской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«17» июня 2025 г., 17 час. 00 мин. № 2505/002-74/66-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 108

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 29 » мая 2025 г., № 2505/002-74/66-ВО/Р, учетный номер проверки 74250061000218203251.

(указывается дата, время составления предписания, наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа, наименование профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(указывается наименование федерального государственного пожарного надзора, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, наименование государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Павелко Юлия Владимировна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району (государственный инспектор города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество должностного лица, осуществляющего надзорную деятельность, должность, наименование государственного контроля (надзора), наименование субъекта Российской Федерации, наименование государственного органа, осуществляющего профилактический визит. При этом инспектор государственного пожарного надзора, осуществляющего профилактический визит, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с требованиями к числу контролируемых объектов)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Челябинская, г Магнитогорск, ул Лесопарковая, Дом 99

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАГНИТОГОРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ" ИНН 7456012693, адрес регистрации юридического лица: 455036, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАГНИТОГОРСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.106

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, на имя которого выдано предписание, адрес, регион, наименование филиала, представительства, обособленного структурного подразделения, ответственного за соответствие объектам требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «04» июня 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «04» июня 2025 года, 12 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты формирование сигнала о пожаре, в том числе сигнала на запуск системы оповещения и эвакуации людей при пожаре и отправки тревожного сигнала в подразделение пожарной охраны (без участия дежурного персонала объекта защиты) происходит от одного пожарного извещателя без верификации, т.е. без

подтверждения достоверности обнаружения пожара. Данный алгоритм устанавливался требованиями: - НПБ 88-2001* (п. 13.2) – действовавшим при проектировании и монтаже имеющейся СПС на объекте защиты; - СП5.13130.2009 (п. 14.2) – при эксплуатации СПС имеющейся СПС на объекте защиты. Формирование сигналов управления осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р. Данный алгоритм предусматривается для защиты от ложных срабатываний и действующим нормативным документом в области пожарной безопасности при проектировании СПС - СП484.1311500.2020. Основание: часть 10 статьи 83 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - Пункт 6.5.1 СП484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 74-2-2023/0091пп от 22.02.2023, пункт предписания 3. Место выявления нарушения: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Магнитогорский строительно-монтажный техникум"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Исполнительная документация

2. На объекте защиты не организовано ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, а именно системы автоматического дублирования сигнала о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны (программно — аппаратный комплекс «Стрелец — мониторинг»). Предоставлен Акт № 84/14 комиссии о приемке оборудования дублирующего подачу сигнала о пожаре на пульт ДДС от 25.07.2014. В соответствии с Руководство по эксплуатации срок службы изделий 8 лет. Основание: ч. 7 ст. 83 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - пункт 54 ППР в РФ - п. 7.6.1, 7.6.2 "ГОСТ Р 71554-2024 "Системы передачи извещении о пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность". Место выявления нарушения: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Магнитогорский строительно-монтажный техникум"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Исполнительная документация

3. На объекте защиты система автоматического дублирования сигнала о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны находится в неработоспособном состоянии. Основание: п. 54 ППР в РФ. Место выявления нарушения: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Магнитогорский строительно-монтажный техникум"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 7, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Исполнительная документация

4. На объекте защиты (столярная мастерская) перед наружной дверью эвакуационного выхода отсутствует горизонтальная входная площадка с длиной и шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Основание:

ч. 1 ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Место выявления нарушения: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Магнитогорский строительный техникум"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Исполнительная документация

5. Не обеспечена периодичность проверки огнезащитного покрытия строительных конструкций (косоуры лестничных маршей). При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. Предоставлен Акты выполненных работ от 22.05.2024. Место выявления нарушения: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Магнитогорский строительный техникум"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 13 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Нарушенное обязательное требование:

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования объектов защиты, проверка проводится не реже 1 раза в год.

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акты выполненных работ

6. На объекте защиты продолжается эксплуатация СПС с истекшим сроком службы технических средств СПС и СОУЭ (более 10 лет) Акт контрольного опробования 2013 года ст. 4, 6, 83, 84 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - пункт 54 ППР в РФ - пункт 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее – ГОСТ Р 59638). Место выявления нарушения: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Магнитогорский строительный техникум"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Исполнительная документация

Указывается выявленное нарушение обязательных требований, срок устранения нарушения, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведения, являющиеся показателями нарушения обязательного требования, требования, содержащиеся в разрешительных документах, с указанием рисков от разрешительных документов, требования документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, далее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району (государственный инспектор города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору) Павелко Юлия Владимировна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Павелко Юлия Владимировна - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району (государственный инспектор города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору), телефон: 83519219921, e-mail: pavelkoyv@74.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подписавшего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

