



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Пушкина, 68

8(351)239-72-04, und@74.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

455036, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская, 108,

8(3519)21-99-21, ondmagn@74.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

«22» февраля 2023 г.

(дата составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 74-2-2023/0094пп**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Магнитогорский строительно-монтажный техникум"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району Герасимова С.М. № 74-2-2023/0094рс от «30» января 2023 года, в период с «15» февраля 2023 г. по «22» февраля 2023 г.

инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району — государственным инспектором города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Клемичева Ю.В.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено: плановая выездная проверка в отношении объекта контроля, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Челябинская область, ул. Советская, д. 106, Литер Б.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор ГБПОУ "Магнитогорский Строительно - Монтажный Техникум" Малыхина Елена Александровна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте не хранится (отсутствует) исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, а именно: проект смонтированной и эксплуатируемой АПС и СОУЭ;	ст. 4, 6, 83, 84 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ); п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ).	02.02.2024	
2.	На объекте защиты продолжается эксплуатация СПС с истекшим сроком службы технических средств СПС (более 10 лет) Акт контрольного опробования № С 019600 от 29.11.2007	ст. 4, 6, 83, 84 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - пункт 54 ППР в РФ - пункт 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее – ГОСТ Р 59638).	02.02.2024	
3.	Регламент технического обслуживания и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) составлен без учета требований технической документации изготовителя технических средств.	п. 54 ППР в РФ.	02.02.2024	
4.	На объекте защиты формирование сигнала о пожаре, в том числе сигнала на запуск системы оповещения и эвакуацией людей при пожаре и отправки тревожного сигнала в подразделение пожарной охраны (без участия дежурного персонала объекта защиты) происходит от одного пожарного извещателя без верификации, т.е. без подтверждения достоверности обнаружения пожара. Данный алгоритм устанавливался	- Часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, часть 10 статьи 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - Пункт 6.5.1 СП484.1311.500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».	02.02.2024	

	требованиями: - НПБ 88-2001* (п. 13.2) – действовавшим при проектировании и монтаже имеющейся СПС на объекте защиты; - СП5.13130.2009 (п. 14.2) – при эксплуатации СПС имеющейся СПС на объекте защиты. Формирование сигналов управления осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р. Данный алгоритм предусматривается для защиты от ложных срабатываний и действующим нормативным документом в области пожарной безопасности при проектировании СПС - СП484.1311500.2020.			
5.	Локальные планы эвакуации не соответствуют требованиям, а именно выполнены на обычной бумаге.	ч. 2 ст. 84 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ. п. 9.3.9 ГОСТ 34428-2018 Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия	02.02.2024	
6.	В здании общежития пожарные шкафы изготовлены из дерева	п. 1 ч. 1 ст 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 5. 13 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»	02.02.2024	
7.	Не организовано ежегодное проведение испытаний огнезащитного покрытия чердачных помещений. (Предоставлен акт проверки выполненной огнезащитной обработки чердачных помещений от 12.10.2015)	п. 13 ППР в РФ	02.02.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

По результатам исполнения указанного предписания предоставить документы и сведения, доказывающие его исполнение в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 108, в срок до **02.02.2024** в порядке требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть оспорено в судебном порядке в рамках требований главы 24 Арбитражно-процессуального кодекса РФ (для юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, направленную на получение

прибыли) или главы 23 КАС РФ (для остальных юридических лиц) только после их досудебного обжалования.


Жалоба в досудебном порядке подаётся в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом настоящего предписания. Жалоба подаётся контролируемым лицом в адрес **Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области** в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг и должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом.

Директор ГБПОУ "Магнитогорский
Строительно-Монтажный техникум"

Малыхина Елена Александровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

«22» февраля 2023 года

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району —
государственный инспектор города Магнитогорска и
Верхнеуральского района по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы Клемичева Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)


(подпись)


«22» февраля 2023 года